

Anslutning till värmepump

Fabrikat	IVT/Bosch
Modell	Greenline/Greenline +, Greenline HT/HT+ Bosch Compress EHP LW/M
Styrkort/version	Rego600 / Version 2.26 eller högre

Tips!

Oftast finns det hål för kabelgenomföring i toppen på värmepumpen. Börja alltid installationen med att hitta lämpligt sätt att göra denna kabelgenomföring. Saknas hål går det för det mesta bra att dra ut sladden mellan värmepump och frontplåt.

Installationsanvisningar

OBS!

Se till att värmepumpen är spänningslös innan du påbörjar installation.

- 1. Leta upp kretskort i värmepump med 9-polig DSUB kontakt**
För att komma åt denna kan du behöva ta bort skyddsplåt till el-lådan.



- 2. Koppla in andra änden av kablaset till boxen samt anslut bifogad spänningsadapter. Kontrollera att LED's på gateway tänds.**



Behöver du mer hjälp?

Kolla in vår supportsida där det finns mer detaljerade instruktioner för ett flertal värmepumpstyper.



Skanna för att komma direkt till vår support-sida

Eller kontakta oss på

Chatt: www.easyserv.se

Mail: support@easyserv.se

Tel: 035-710 11 50



Värmepumpen skall vara spänningslös vid installation av Easyserv boxen. Koppla (tillfälligt) ifrån eller stäng av andra tillbehör som är kopplade på värmepumpen. Kontakta elektriker eller värmepumpstekniker om du är osäker på hur du skall genomföra installationen.